

### GARANTİ BELGESİ

#### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Adres : PERPA TİCARET MERKEZİ  
A BLOK KAT:5 NO:309 OKMEYDANI/İST  
Telefon /Faks : 0212 222 2919 (Pbx) - 0212 222 2901

#### FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi :

#### MALIN

Cinsi : EXPROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ  
Markası : SİSMİK  
Modeli : GaSis-EX01  
Seri No :  
Garanti Süresi : İKİ YIL  
Tamir Süresi : 20 İŞ GÜNÜ

#### YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı : SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Adresi : PERPA TİCARET MERKEZİ  
A BLOK KAT:5 NO:309 OKMEYDANI/İST  
Tel/Faks : 0212 222 2919 (Pbx) - 0212 222 2901

#### TARİH / KAŞE

### Sismik GaSis-EX01 ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI




### Sismik GaSis-EX01 ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST.  
Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901  
[www.sismik.com.tr](http://www.sismik.com.tr) - [sismik@sismik.com.tr](mailto:sismik@sismik.com.tr)

### Sismik GaSis-EX01 ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI

#### AÇIK BAĞLANTI ŞEMASI



#### KAPALI BAĞLANTI ŞEMASI



Gasis-Ex01 Endüstriyel Alarm Cihazı

Sismik GaSis-EX01 ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI	Sismik GaSis-EX01 ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI	GARANTİ BELGESİ GARANTİ ŞARTLARI																								
<p><b>CİHAZ UZMAN KİŞİLERCE MONTE EDİLMELİDİR. KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.</b></p> <p><b>1.GİRİŞ</b> GaSis-EX01 MODEL ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZLARI; PATLAYICI VE ZEHİRLİ GAZLARI TESPİT ETMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. BU TÜR GAZLARIN ORTAMDAKİ DEĞERİNİ TESPİT EDER VE KULLANICILARA UYARI VERİR.ORTAMDA GAZ ALGILANDIĞINDA CİHAZ ÇIKIŞ VERİR.</p> <p><b>2.1.GaSis-EX01 TANIMLAMALAR</b> GaSis-EX01 MODEL,SENSÖR BAŞLIĞI VE DIŞ GÖVDE KISMI ATEX 2014/34/EU DİREKTİFİ KAPSAMINDA EN-60079-0,EN60079-1 VE EN 60079-18 STANDARTLARINA GÖRE İMAL EDİLMEKTEDİR.BÖLÜM:18 KAPSÜL İÇİNE ALINAN "m" TİPİ KORUMALI BİR ÜRÜNÜDÜR.AYRICA DIŞ GÖVDE KISMI "d" TİPİ KORUMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.</p> <p><b>2.2 ALGILAMA SENSÖRLERİ</b> GaSis-EX01 ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI SENSÖRÜ MUHAFAZASI İÇİNDE YER ALAN ÖZEL YUVASINA YERLEŞTİRİLMEKTEDİR.KULLANIM AMACINA GÖRE SEÇİLMİŞ ALGILAMA SENSÖRLERİDİR.HİÇ BİR ŞEKİLDE NEM,BUHAİR VB. DURUMLARDAN ETKİLENMEZLER.KULLANILAN SENSÖRÜN 2 (İKİ) YIL ÖMRÜ VARDIR. BU SÜRENİN SONUNDA SENSÖRÜN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.SENSÖRLER HER TÜRLÜ YANICI VE PATLAYICI GAZLARI ALGILAMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.</p> <p><b>2.3 ELEKTRİKSEL DONANIM</b> Sismik GaSis-EX01 MODEL ENDÜSTRİYEL ALARM CİHAZI 12V - 24V DC VOLTAJ İLE ÇALIŞMAKTADIR.CİHAZ İÇERİSİNDE YER ALAN BAĞLANTI SOKETLERİNE ENERJİ BESLEMELERİ BAĞLANIR.CİHAZ ÜZERİNDE YER ALAN KONTAK ÇIKIŞLARI SAYESİNDE ALARM DURUMUNDA İSTENİLEN NOKTALARA KONTAK GÖNDERİLEBİLİR.AYRICA CİHAZ ÇIKIŞLARI (NC/C) UÇLARI SİSMİK PANELE BAĞLANARAK,ALARM VEREN CİHAZIN TAKİBİ SAĞLANIR.</p> <p><b>2.4 SENSÖR MUHAFAZA ÖZELLİKLERİ</b> GaSis-EX SENSÖR BAŞLIĞI 7000 SERİSİ ALUMİNYUM MALZEMESİNDEN İMAL EDİLMEKTEDİR.SENSÖR BAŞLIĞI İÇERİSİNDE 3MM BRONZ SİNER FİLTRE VE ALGILANACAK GAZ TÜRÜNE GÖRE SENSÖR YER ALMAKTADIR.ÜRÜN GÖVDESİ ALUMİNYUM DÖKÜM MALZEMESİNDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP ZONE1 VE ZONE2 BÖLGELERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR.ÜRÜN DIŞARIDAN MÜDAHALELERİ ENGELEMEK ADINA KİLİT MEKANİZMASINA SAHİPTİR.HİÇBİR ŞEKİLDE DIŞARIDAN MÜDAHALE İMKANI YOKTUR.</p>	<p><b>CİHAZ UZMAN KİŞİLERCE MONTE EDİLMELİDİR. KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.</b></p> <p><b>2.5 İLK ÇALIŞTIRMA VE KALİBRASYON</b> ALARM CİHAZI ALGILANACAK GAZ TÜRÜNE GÖRE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLMELİDİR.SONRA DEVRE BAĞLANTI ŞEMALARINA GÖRE.CİHAZA DIŞARIDAN 12VDC YADA 24VDC ENERJİ VERİLİR.BU ESNADA CİHAZ İÇERİSİNDE YER ALAN YEŞİL LED DİREK YAĞAÇAKTIR.BU DURUMDA 2 DK OLAN KALİBRASYON ZAMANI BEKLENMELİDİR.CİHAZ KALİBRASYON ZAMANI BİTMEYEN ALGILAMA YAPMAZ VE ÇIKIŞ VERMEZ.KALİBRASYON ZAMANI DOLDUKTAN SONRA CİHAZ GAZ ALGILAMA DURUMUNA HAZIRDIR.</p> <p><b>2.6 KONTROL VE TEST</b> <b>İLK ÇALIŞTIRMA VE KALİBRASYON SÜRELERİNİN ARDINDAN CİHAZI TEST ETMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLAR TAKİP EDİLİR.</b></p> <p>1-) CİHAZ ÜZERİNDE YER ALAN TEST BUTONUNA BASILDIĞI ANDA SİSTEM ALARM DURUMUNA GEÇER.</p> <p>2-) BU ESNADA CİHAZ SESLİ UYARI VERİR VE KONTAK ÇIKIŞLARI AKTİF DURUMA GEÇER.</p> <p>3-) CİHAZI İLK KONUMUNA ALMAK İÇİN RESET BUTONUNA BASILMASI GEREKMEKTEDİR.RESET BUTONUNA BASILDIKTAN SONRA CİHAZ SESLİ UYARI VERMEZ.KONTAK ÇIKIŞLAR İLK KONUMUNA GERİ DÖNER</p> <p><b>2.7 BAKIM VE SERVİS</b> 1-CİHAZI BEYAN EDİLEN ÇALIŞMA GERİLİMİ İLE ÇALIŞTIRINIZ. 2-CİHAZ AŞIRI SICAK VE NEMLİ ORTAMLARDA MUHAFAZA ETMEYİNİZ. 3-CİHAZ GAZ TÜRÜNE GÖRE UYGUN NOKTALARA BAĞLAYINIZ. 4-HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA SİSMİK A.Ş. FİRMASINA ULAŞINIZ. 5-GEREKLİ GÖRÜLEN TÜM HUSUSLARDA YETKİLİ SERVİSE ULAŞINIZ</p> <p><b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KORUMA MUHAFAZA</th> <th colspan="2">II 2G Ex db IIB+H2 T6 GB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARKA</td> <td>SİSMİK</td> <td>KORUMA SINIFI</td> <td>IP65</td> </tr> <tr> <td>MODEL</td> <td>GaSİS-EX01</td> <td>KASA TİPİ</td> <td>ALÜMİNYUM BUAT</td> </tr> <tr> <td>ÇALIŞMA GERİLİMİ</td> <td>12VDC-24VDC</td> <td>SENSÖR ÖMRÜ</td> <td>2 (İKİ) YIL</td> </tr> <tr> <td>KULLANIM ALANI</td> <td>ZONE1-ZONE2</td> <td>SICAKLIK</td> <td>-20 C / +60 C</td> </tr> <tr> <td>SENSÖR TÜRÜ</td> <td>YARI İLETKEN</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KORUMA MUHAFAZA		II 2G Ex db IIB+H2 T6 GB		MARKA	SİSMİK	KORUMA SINIFI	IP65	MODEL	GaSİS-EX01	KASA TİPİ	ALÜMİNYUM BUAT	ÇALIŞMA GERİLİMİ	12VDC-24VDC	SENSÖR ÖMRÜ	2 (İKİ) YIL	KULLANIM ALANI	ZONE1-ZONE2	SICAKLIK	-20 C / +60 C	SENSÖR TÜRÜ	YARI İLETKEN			<p><b>1- GARANTİ SÜRESİ,ÜRÜNÜN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİNDEN BAŞLAR VE İKİ YILDIR.</b></p> <p><b>2- ÜRÜNÜN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL OLMAK ÜZERE,TAMAMI FİRMAMIZIN GARANTİ KAPSAMI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.</b></p> <p><b>3- ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ARIZALANMASI DURUMUNDA TAMİR SÜRESİ EN FAZLA 20 İŞ GÜNÜDÜR.BU SÜRE ÜRÜNE İLİŞKİN ARIZANIN ÜRÜNÜN SATICIYA VEYA ÜRETİCİSİNE BİLDİRİLEN TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR.ÜRÜNÜN ARIZASININ 15 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE GİDERİLMEMESİ HALİNDE,ÜRETİCİ ÜRÜNÜN TAMİRİ TAMAMLANINCAYA KADAR BENZER ÖZELLİKLERE SAHİP BAŞKA BİR ÜRÜNÜ TÜKETİCİNİN KULLANIMINA TAHSİS ETMEK ZORUNDADIR.</b></p> <p><b>4- ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE,MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARINDAN DOLAYI ARIZALANMASI HALİNDE,İŞÇİLİK MASRAFI VE DEĞİŞTİRİLEN PARÇA BEDELİ TALEP EDİLMEZ.</b></p> <p><b>5- ÜRÜNÜN,TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE KALMAK KAYDI İLE BİR YIL İÇERİSİNDE AYNI ARIZANIN İKİDEN FAZLA TEKRARLANMASI VEYA FARKLI ARIZALARIN DÖRTTEN FAZLA ORTAYA ÇIKMASI VEYA GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE FARKLI ARIZALARIN TOPLAMININ ALTIDAN FAZLA OLMASI SONUCU,ÜRÜNÜ KULLANAMANIN SÜREKLİLİK KAZANMASI,TAMİRİ İÇİN GEREKEN AZAMI SÜRENİN AŞILMASI ÜRETİCİNİN VEYA ÜRÜNÜN SATICISININ DÜZENLEYECEĞİ RAPOR İLE ARIZANIN TAMİRİNİN MÜMKÜN OLMADIĞININ BELİRLENMESİ İLE TÜKETİCİ TALEBİ ÜZERİNE ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRME YAPILACAKTIR.</b></p> <p><b>6- ÜRÜNÜN KULLANIM KILAVUZUNDA YER ALAN HUSUSLARA AYKIRI KULLANILMASI DURUMUNDA CİHAZ KAPSAM DIŞI OLACAKTIR.</b></p> <p><b>7- GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK SORULAR İÇİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI,TÜKETİCİNİN REKABETİNİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURULABİLİR.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ÜRETİCİ FIRMA</b> <b>SİSMİK İSITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ</b> <b>SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p>
KORUMA MUHAFAZA		II 2G Ex db IIB+H2 T6 GB																								
MARKA	SİSMİK	KORUMA SINIFI	IP65																							
MODEL	GaSİS-EX01	KASA TİPİ	ALÜMİNYUM BUAT																							
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12VDC-24VDC	SENSÖR ÖMRÜ	2 (İKİ) YIL																							
KULLANIM ALANI	ZONE1-ZONE2	SICAKLIK	-20 C / +60 C																							
SENSÖR TÜRÜ	YARI İLETKEN																									



