



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	009684-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.06.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	12.05.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PERPA TİCARET MERKEZİ A.BLOK KAT.5 NO:309 OKMEYDANI-ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SIS.SAN.TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK K:5 N:309 OKMEYDANI İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.11.35/TSE-21106
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Sismik Isıtma Soğutma Ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Tic.Aş
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 50194-1 / Ev ve benzeri yerlerdeki yanıcı gazları tespit etmek amacıyla kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney yöntemleri ve performans kuralları / 13.12.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Yanıcı Gazların Algılanması İçin Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

Model/Tipi: GaSis-M
Cihaz Tipi : A Tipi
Kontakt çıkış gerilimi (A tipi ise) : 230 V
Beyan Gerilimi ve Frekansı : 230 V, 50 Hz
Beyan Gücü (varsa): 2.5 W
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: II sınıfı
Algıladığı gaz cinsi/cinsleri: Doğalgaz (METAN)
IP Koruma derecesi: IP X2D



05/2016

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr